

Agglomération d'assainissement de Nanteuil Le Haudouin

Information général

Communes	Nanteuil Le Haudouin	
Bassin versant :	Nonette	
Localisation	X : 686084	Y : 6893755
Taille en de la station en EH (Equivalent habitants) :	9500 EH	
Date de mise en service :	30/06/2010	
Maitre d'ouvrage :	Commune de Nanteuil Le Haudouin	
Exploitant :	SAUR	
Industries raccordées :		

Information système de traitement

Type de réseau :	% unitaire	% séparatif
Charge maximum en entrée :	2629 Equivalent habitants	
Percentile 95	561 m ³ /j	Débit de référence retenu : 561 m ³ /j
Débit journalier	424 m ³ /j	Débit horaire : 23,33 m ³ /h
File EAU :	Type de traitement :	Boues activée aération prolongée
	Filière de traitement :	
File BOUE :	Type de traitement :	Déshydratation et compostage
	Filière de traitement :	Centrifugeuse
Production de Boues	45,5 Tonnes de matières sèches par an	
Points en autosurveillance* :	A1 / A2 / A3	

Jugement des conformités

Abattement atteint :					
	2018	2019		2018	2019
DBO₅ :	Non	Non	Ngl :	/	/
DCO :	Non	Non	Pt :	/	/
	2018	2019			
Conformité réseaux :	Oui				
Conformité équipements :	Oui	Oui			
Conformité performances :	Oui	Non			
Conformité avec la règle du SAGE pour les stations d'épuration du bassin versant de la Launette					
	2018	2019			
Azote < 15mg/l					
Phosphore < 15mg/l					

*A1 : Déversoir du système de collecte / A2 : Déversoir en tête de station / A3 : Entrée station (effluent « eau ») / A4 : Sortie station (effluent « eau ») / A5 : By-pass / A6 : Boue produite / A7 : Apports extérieurs file(s) "eau"

Milieu récepteur	
Bassin hydrographique :	Seine-Normandie
Masse d'eau :	Eau douce de surface
Type :	Cours d'eau
Nom :	La Nonette
Remarque général	