

Agglomération d'assainissement de Othis

Information général

Communes	Othis	
Bassin versant :	Launette	
Localisation	Rue Mauricia Coquiot, 77280 Othis	
	X : 676758	Y : 6886957
Taille en de la station en EH (Equivalent habitants) :	12000 EH	
Date de mise en service :	01/03/2003	
Maitre d'ouvrage :	Communauté d'agglomération Roissy Pays de France	
Exploitant :	SUEZ Eau France	
Industries raccordées :	Non	

Information système de traitement

Type de réseau :	% unitaire	% séparatif
Charge maximum en entrée :	7074 Equivalent habitants	
Percentile 95	1092m ³ /j	Débit de référence retenu : 1092 m ³ /j
Débit journalier	786 m ³ /j	Débit horaire : 31,96 m ³ /h
File EAU :	Type de traitement :	Boues activée aération prolongée
	Filière de traitement :	traitement secondaire, dénitrification, déphosphatation
File BOUE :	Type de traitement :	Déshydratation et compostage
	Filière de traitement :	Centrifugeuse
Production de Boues	114,2 Tonnes de matières sèches par an	
Points en autosurveillance* :	A1 / A2 / A3 / A4	

Jugement des conformités

Abattement atteint :					
	2018	2019		2018	2019
DBO₅ :	Non	Non	Ngl :	Oui	Oui
DCO :	Oui	Oui	Pt :	Oui	Oui
	2018	2019			
Conformité réseaux :	Oui				
Conformité équipements :	Oui	Oui			
Conformité performances :	Non	Non			
Conformité avec la règle du SAGE pour les stations d'épuration du bassin versant de la Launette					
	2018	2019			
Azote < 15mg/l					
Phosphore < 15mg/l					

*A1 : Déversoir du système de collecte / A2 : Déversoir en tête de station / A3 : Entrée station (effluent « eau ») / A4 : Sortie station (effluent « eau ») / A5 : By-pass / A6 : Boue produite / A7 : Apports extérieurs file(s) "eau"

Milieu récepteur	
Bassin hydrographique :	Seine-Normandie
Masse d'eau :	Eau douce de surface
Type :	RÔ
Nom :	Fossé Guincourt
Remarque général	