

Agglomération d'assainissement de Rully

Information général					
Communes		Rully			
Bassin versant :		Aunette			
Localisation		X : 678825		Y : 6903469	
Taille en de la station en EH (Equivalent habitants) :		125 EH			
Date de mise en service :		31/12/1994			
Maitre d'ouvrage :		Commune de Rully			
Exploitant :		Véolia eau Centre de l'Oise			
Industries raccordées :					
Information système de traitement					
Type de réseau :		% unitaire		% séparatif	
Charge maximum en entrée :		Equivalent habitants			
Percentile 95		6m ³ /j		Débit de référence retenu :	
Débit journalier		m ³ /j		Débit horaire :	
				0,29 m ³ /h	
File EAU :		Type de traitement : Boues activée aération prolongée			
		Filière de traitement :			
File BOUE :		Type de traitement : Stockage			
		Filière de traitement :			
Production de Boues		Tonnes de matières sèches par an			
Points en autosurveillance* :		A4			
Jugement des conformités					
Abattement atteint :					
	2018	2019		2018	2019
DBO ₅ :	/	/	Ngl :	/	/
DCO :	/	/	Pt :	/	/
	2018	2019			
Conformité réseaux :	/				
Conformité équipements :	Oui	Oui			
Conformité performances :	Oui	Oui			
Conformité avec la règle du SAGE pour les stations d'épuration du bassin versant de la Launette					
	2018	2019			
Azote < 15mg/l					
Phosphore < 15mg/l					

*A1 : Déversoir du système de collecte / A2 : Déversoir en tête de station / A3 : Entrée station (effluent « eau ») / A4 : Sortie station (effluent « eau ») / A5 : By-pass / A6 : Boue produite / A7 : Apports extérieurs file(s) "eau"

Milieu récepteur	
Bassin hydrographique :	Seine-Normandie
Masse d'eau :	Eau douce de surface
Type :	Fossé
Nom :	Fossé Bordel
Remarque général	