

Agglomération d'assainissement de Senlis

Information général

Communes	Senlis	
Bassin versant :	Nonette	
Localisation	route de Saint-Léonard 60300 Senlis	
	X : 668129	Y : 6899738
Taille en de la station en EH (Equivalent habitants) :	25667 EH	
Date de mise en service :	31/12/2003	
Maitre d'ouvrage :	commune de Senlis	
Exploitant :	Véolia eau Centre de l'Oise	
Industries raccordées :	Oui	

Information système de traitement

Type de réseau :	22,1% unitaire	77,9% séparatif
Charge maximum en entrée :	11446 Equivalent habitants	
Percentile 95	6169m ³ /j	Débit de référence retenu : 6169 m ³ /j
Débit journalier	2950 m ³ /j	Débit horaire : 121,08 m ³ /h

File EAU :	Type de traitement :	Boues activée aération prolongée
	Filière de traitement :	Relèvement par pompes, dégrilleur, dessableur, dégraisseur, bassin aération, clarificateur, traitement secondaire, dénitrification, déphosphatation
File BOUE :	Type de traitement :	Déshydratation et compostage
	Filière de traitement :	Centrifugeuse
Production de Boues	259 Tonnes de matières sèches par an	

Points en autosurveillance* : A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7

Jugement des conformités

Abattement atteint :

	2018	2019		2018	2019
DBO₅ :	Oui	Oui	Ngl :	Oui	Oui
DCO :	Oui	Oui	Pt :	Oui	Oui

	2018	2019
Conformité réseaux :	Oui	
Conformité équipements :	Oui	Oui
Conformité performances :	Oui	Oui

Conformité avec la règle du SAGE pour les stations d'épuration du bassin versant de la Launette

	2018	2019
Azote < 15mg/l		

*A1 : Déversoir du système de collecte / A2 : Déversoir en tête de station / A3 : Entrée station (effluent « eau ») / A4 : Sortie station (effluent « eau ») / A5 : By-pass / A6 : Boue produite / A7 : Apports extérieurs file(s) "eau"

Phosphore < 15mg/l			
Milieu récepteur			
Bassin hydrographique :	Seine-Normandie		
Masse d'eau :	Eau douce de surface		
Type :	Cours d'eau		
Nom :	La Nonette		
Remarque général			